

液化石油ガス法 供給設備・種類別 主要規制一覧表

種別 貯蔵能力区分	容器(シリンダー)								貯槽(タンク)											
	手続き	容器(規則第1条第2項第3号)				バルク容器(規則第1条第2項第4号)				手続き	在来型貯槽(規則第1条第2項第1号)				バルク貯槽(規則第1条第2項第2号)					
		保安距離		火点距離	防消火	保安距離		火点距離	防消火		保安距離		火点距離	防消火	保安距離		火点距離	防消火		
		第1種	第2種			第1種	第2種				第1種	第2種			第1種	第2種			第1種	第2種
(A) 500kg以下 (300kg以上 消防法要届出)	なし	-	-	屋外 2m超 (規則第18 条1号イ)	-	-	-	屋外 2m超 (規則第19 条1号ヨ)	-	なし	16.97m 以上	11.31m 以上	5m以上 (規則第18 条3号ニ)	消火設備 (規則第18 条3号ネ)	1.5m 以上	1.0m 以上	地下又は 告示構造壁設置 (127号第2条) 必要なし(0m)	地下又は 告示構造壁設置 (127号第2条) 必要なし(0m)	屋外 2m超 (規則第19 条3号ヘ)	規定なし
(B) 500kg超～ 1,000kg未満	設備工事届・法38の3・重要保安施設等・則86・87	-	-	屋外 2m超 (規則第18 条1号イ)	-	-	-	屋外 2m超 (規則第19 条1号ヨ)	-	設備工事届・同左欄参照	16.97m 以上	11.31m 以上	5m以上 (規則第18 条3号ニ)	消火設備 (規則第18 条3号ネ)	1.5m 以上	1.0m 以上	地下又は 告示構造壁設置 (127号第2条) 必要なし(0m)	地下又は 告示構造壁設置 (127号第2条) 必要なし(0m)	屋外 2m超 (規則第19 条3号ヘ)	規定なし
(C) 1,000kg以上 3,000kg未満	許可申請・特定供給設備	16.97m 以上	11.31m 以上	5m以上 (規則第18 条2号ロ)	消火設備 (規則第18 条2号ヘ)	16.97m 以上	11.31m 以上	5m以上 (規則第19 条2号ロ)	消火設備 (規則第19 条2号ニ)	許可申請・特定供給設備・規則21条	16.97m 以上	11.31m 以上	5m以上 (規則第53 条2号ホ) 前段	消火設備 (規則第53 条2号ム) 前段	7m 以上	7m 以上	地下又は 告示構造壁、 障壁設置の場合 必要なし(0m)	地下又は 告示構造壁設置 (127号第2条) 必要なし(0m)	5m以上 (規則第54 条2号ハ) 前段	消火設備 (規則第54 条2号ニ) 前段
(D) 3,000kg以上 10,000kg未満	許可申請・特定供給設備	16.97m 以上	11.31m 以上	8m以上 (規則第53 条1号ハ)	消火設備 (規則第53 条1号ト)	16.97m 以上	11.31m 以上	8m以上 (規則第54 条1号)	消火設備 (規則第54 条1号)	許可申請・特定供給設備・規則21条	16.97m 以上	11.31m 以上	8m以上 (規則第53 条2号ホ) 後段	防消火 設備 (規則第53 条2号ム) 後段	16.97m 以上	11.31m 以上	地下又は 障壁設置 13.58m 以上	地下又は 障壁設置 9.05m 以上	8m以上 (規則第54 条2号ハ) 後段	防消火 設備 (規則第54 条2号ニ) 後段